

INSTYTUT ZOOTECHNIKI -
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków

KRAJOWE LABORATORIUM PASZ
PRACOWNIA W SZCZECINIE
ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin



KRAJOWE
LABORATORIUM
PASZ **SZCZECIN**

Sprawozdanie z badań nr 1656/26/S

Nazwa próbki: **Woda uzdatniona**
Przedmiot badań: **Woda do spożycia przez ludzi**
Zleceniodawca: **CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH W KOŁBASKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

Data przyjęcia:	2026-07-30	Data sprawozdania:	2026-08-03
Data pobrania:	2026-07-30	Pobrano zgodnie z:	PN-EN ISO 19458:2007 N
Data protokołu:	2026-07-30	Nr protokołu:	737/26
Data rozpoczęcia badania:	2026-07-30	Próbobiorca:	Pracownik Laboratorium Kamila Szuter
Data zakończenia badania:	2026-08-03	Stan próbki:	Bez zastrzeżeń
Identyfikacja miejsca pobrania próbki:	SUW Ustowo - Szklarnie ul. Cedrowa 17 (kran w łazience)		

Rodzaj badania	Wynik badania	Metoda badania
Liczba bakterii Escherichia Coli	A,P ₅ 0 jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba bakterii z grupy coli	A,P ₅ 0 jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba Enterokoków kałowych/jelitowych	A,P ₅ 0 jtk/100ml	PN-EN ISO 7899-2:2004
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 68±4h (Płytki lane - Yeast)	A,P ₅ 8 jtk/1ml [5-13]	PN-EN ISO 6222:2004

Kamila Płosaj
(kwalifikowany podpis elektroniczny)
.....
Podpis osoby sporządzającej

Kierownik Pracowni
Kamila Szuter
(kwalifikowany podpis elektroniczny)
.....
Podpis Kierownika Pracowni

Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanej próbki.

Dane dotyczące nazwy próbki, opisu próbki, nazwy Zleceniodawcy, miejsca pobrania próbki zostały dostarczone przez Zleceniodawcę.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Metody pobrań i badań wody do spożycia wykonanych w Laboratorium akredytowanym AB 868 są zatwierdzone przez PPIŚ w Szczecinie nr decyzji: HK.9022.5.1.2026 z dnia 04.02.2026 r.

[] - niepewność pomiaru bez etapu pobierania próbek: metody ilościowe: wynik podawany jest z prawdopodobieństwem 95% przy współczynniku rozszerzenia k=2

Granica wykrywalności / oznaczalności: dla metod mikrobiologicznych - 1 jtk, dla metod fizykochemicznych - zgodnie z dolnym zakresem akredytacji właściwej metody badawczej.

N - metoda nieakredytowana, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2

A - metoda akredytowana

P₅ - badanie wykonane w laboratorium akredytowanym nr AB 1264; metody zatwierdzone przez PPIŚ w Szczecinie, nr decyzji: HK.9054.1.2025 z dnia 20.10.2025 r.

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.

- Koniec -